



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«29» ноября 2018г.

№ *24621*

г. Минусинск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Жукова
Марина Владимировна при проведении плановой выездной проверки в
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Щетинкинская основная общеобразовательная школа № 27 (МКОУ
Щетинкинская ООШ № 27), юридический адрес: Красноярский край,
Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Кравченко, 6, ОГРН №
1022400875265 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 11.10.2002г., ИНН
2423008318, на основании распоряжения заместителя руководителя –
заместителя главного государственного санитарного врача по Красноярскому
краю М.Р. Аккерта № 5643 от «23» октября 2018г., в МКОУ Щетинкинская
ООШ № 27 по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с.
Щетинкино, ул. Кравченко, 6, выявлены нарушения обязательных
требований действующего законодательства Российской Федерации (акт
проверки от 29.11.2018г. № *24620*).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений
обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав
потребителей предписываю МКОУ Щетинкинская ООШ № 27

1. Устранить нарушения п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии в кабинете физики, спортивном зале полов с дефектами и механическими повреждениями.

2. Устранить нарушения п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии потолка и стен в спортивном зале, стен в кабинете физики с трещинами, дефектами.

3. Устранить нарушения п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии остекления выполненного не из цельного стеклопакета а именно: кабинет физики 1 окно с трещинами, кабинет русского языка 2 окна из 2-х окон имеют трещины, кабинет начальных классов № 1 три окна из 3-х имеют трещины, кабинет математики 2 окна из 2-х окон имеют трещины, кабинет биологии и химии 3 окна из 3-х имеют трещины, кабинет начальных классов № 2 два окна из 3-х имеют трещины, рекреация 3 окна из 3-х окон имеют трещины, спортивный зал 6 окон из 6-ти имеют трещины, буфетная 1 окно с трещинами

4. Устранить нарушения п. 6.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в не предоставлении примерного меню согласованного руководителем школы и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

5. Устранить нарушения п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в не соответствии уровней искусственной освещенности в кабинете русского языка № 2 на рабочих поверхностях № 1-6, в кабинете математики № 4 на рабочих поверхностях № 1-6.

6. Устранить нарушения п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в не соответствии измеренного коэффициента пульсации освещенности на рабочих поверхностях №№ 1-6 в кабинете русского языка № 2, кабинете начальных классов № 1, в кабинете математики № 4

Срок исполнения настоящего предписания: **02.04.2020г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МКОУ Щетинкинская ООШ № 27.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор

(контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 03.04.2020г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г.
Минусинске

М.В. Жукова

Согласовано:

Заместитель главного государственного
санитарного врача по г. Минусинску,
Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



С.Л. Синюк

Настоящее предписание от 29.11.2018г. № 24621 вручено лично:

Васильева Светлана М.В.

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

Свету
(подпись)

« 29 » 11 2018г.